



CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s.
pracoviště ZLÍN, K Cihelně 304, 764 32 ZLÍN - Louky

vydává

Žadatel: **MONT-ALU, s.r.o.**
Vrádište 269, 908 49 Vrádište, Slovenská republika

CERTIFIKÁT

na vlastnost výrobku

č. CV - 16 - 111/Z

Výrobek: **Balkonový systém Montalu LUX**

Výrobce: viz žadatel

Bezrámový posuvný a otočný zasklívací systém z čirého bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm a vodících hliníkových profilů. Vodící kolejnice a boční uzavírací lišty z profilů z hliníkových slitin. Skleněné tabule jsou vsazeny do plastových dílů, které zabezpečují posuv křídél ve vodících kolejnicích a jejich otevírací funkci. K ovládání jsou křídla opatřena madlem, uzavírání systému se provádí zámkem. Těsnění je provedeno moherovým kartáčkovým profilem a plastovým profilem na svislých stranách křídél.

Variantní provedení zasklení sklem o tloušťce 4mm nebo dvojsklem (4/8/4)mm.

Rozměr vzorku (2500 x 1800) mm; 4 křídla (610x1685)mm

Tímto certifikátem se potvrzuje shoda uvedených vlastností výrobku s hodnotami deklarovanými výrobcem:

Název parametru	Zkušební / výpočtová metoda	Vyhovuje požadavku	Výsledky
Odolnosti proti zatížení větrem	ČSN EN 12 211	ČSN EN 12 210	Třída 1

Podklady: - Protokol o zkouškách č. 239/11 CSI, a.s. Zlín, ze dne 23.6.2011

Certifikát platí pouze pro výrobek, jehož specifikace je podrobně uvedena v protokole o zkouškách. Osvědčuje výše uvedené vlastnosti výrobku a neznamena ani nenahrazuje certifikaci podle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.



Datum vydání: **17.2.2016**
Platnost do: **17.2.2018**
Vypracoval: Ing. Jindřich Mrlík

Ing. Vladan Panovec
vedoucí pracoviště